

Brandgefahren in der Advents- und Weihnachtszeit

Die Advents- und Weihnachtszeit ist ohne Kerzenschein nicht vorstellbar. Für die Feuerwehren ist diese Zeit jedoch Hochsaison.

Kerzen, Tannengrün und Sorglosigkeit bilden eine brandgefährliche Mischung. Brandgefahren drohen nicht nur durch unbeaufsichtigte Kerzen, sondern auch durch Lichterketten und andere elektrische Weihnachtsdekoration. Betroffen sind nicht nur geschmückte Büros sondern auch unbeaufsichtigte Bereiche in z.B. Kindertagesstätten, Kirchenräumen, Bildungseinrichtungen oder einzelnen Eingangsbereichen und Besprechungszimmern. Besonders bei Veranstaltungen mit Älteren, Kindern oder Jugendlichen kann durch Unachtsamkeit mit Kerzen und Adventsdekoration ein Brand ausgelöst werden.



Damit die Advents- und Weihnachtszeit eine Zeit der Besinnung und Freude bleibt, dient die nachfolgende Checkliste zur Brandvorsorge. Bei jedem NEIN sollten Sie kritisch hinterfragen, ob dieses Risiko beherrschbar ist oder Sie Maßnahmen vorsehen müssen. Vorhandene Gefährdungen und die getroffenen Maßnahmen sind in der Gefährdungsbeurteilung zu dokumentieren.

Checkliste: Brandvorsorge in der Adventszeit		
Kerzen		
Es werden nur Kerzen mit RAL-Gütezeichen (nicht tropfend, rauch- und rußarm, keine gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffe) eingesetzt.	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Kerzen werden nur auf feuerfesten Unterlagen benutzt.	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Kerzen werden in ausreichendem Abstand zu brennbarem Material eingesetzt.	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Kerzen werden in Gläsern (Windlicht) oder umkippsicheren Kerzenständern verwendet.	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Kerzen werden nicht in Zugluft gestellt.	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Kerzen brennen nie unbeaufsichtigt.	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Trockene Kränze/Gestecke in der Nähe von Kerzen werden entfernen.	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Kerzen werden immer senkrecht aufgestellt und brennend nicht bewegt.	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Adventsschmuck		
Advents- und Weihnachtsdekoration wird in ausreichendem Abstand zu wärmeentwickelnden Leuchtmitteln und Lampen eingesetzt.	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Elektrische Advents- und Weihnachtsdekoration verfügt über eine CE-Kennzeichnung, noch besser über ein GS- oder VDE-Prüfsiegel.	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Elektrische Advents- und Weihnachtsdekoration wird regelmäßig einer (Sicht-)Prüfung unterzogen.	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Kränze, Gestecke und Weihnachtsbäume werden nicht in Flucht- und Rettungswegen aufgestellt.	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Organisation		
Die Brandschutzordnung Teil A hängt an einer für alle einsehbaren Stelle im Gebäude aus (z.B. am Gebäudeeingang).	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Es sind geeignete, einsatzbereite Feuerlöscher in ausreichender Zahl vorhanden.	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Im Brandfall können alle das Gebäude eigenständig über die Fluchtwege und Ausgänge verlassen.	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Alle Mitarbeiter sind anhand der Brandschutzordnung über das Verhalten im Brandfall, die Standorte und die Bedienung von Feuerlöschern und den Verlauf der Fluchtwege unterwiesen.	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

Für Fragen und zur Unterstützung erreichen Sie Ihre Stabsstelle Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz unter arbeitssicherheit@bistum-mainz.de oder 06131-253857.